

Lehoty OPaOS (revízií)

I. Lehoty revízií elektrických inštalácií podľa druhu objektu podľa normy STN 33 1500.

Druh objektu a zariadenia	OPaOS
Murovaná obytná a kancelárska budova	5 rokov
Škola, materská škola, jasle, hotel a iné ubytovacie zariadenie, rekreačné stredisko	3 roky
Výšková budova, ktorej výška od najvyššieho poschodia obývaného alebo inak používaného osobami po úroveň zeme je pre obytnú budovu väčšia ako 50 m a pre inú budovu väčšia ako 30 m a objekty a priestory určené na zhromažďovanie viac ako 250 osôb, napríklad kultúrne a športové zariadenie, obchodný dom, stanica hromadnej dopravy	2 roky
Objekt zhotovený z horľavých materiálov so stupňom horľavosti C, D, E a F	2 roky
Pojazdný a prevozný prostriedok	1 rok
Dočasná elektrická inštalácia	0,5 roka

II. Lehoty revízií elektrických inštalácií podľa vonkajšieho vplyvu a druhu prostredia podľa normy STN 33 1500.

Vonkajšie vplyvy	Druh prostredia	Revízia
AA4	základné	5 rokov
AA5	normálne	5 rokov
AA1 až AA3	studené	3 roky
AA6	horúce	3 roky
AB s relatívnou vlhkosťou trvalo nad 80 %	vlhké	3 roky
AD3 až AD8	mokrú	1 rok
AF3	so zvýšenou koróznou agresivitou	3 roky
AF4	s extrémnou koróznou agresivitou	1 rok
AE5 a AE6	prašné s nehorľavým prachom	3 roky
AG2, AG3, AH2, AH3	s otrasmi	2 roky
AL2	s biologickými škodcami	3 roky
BE2	pasívne s nebezpečenstvom požiaru	2 roky
BE3	pasívne s nebezpečenstvom výbuchu	2 roky
AA7, AB7, AD3, AD4, AE4, AF2, AN3	vonkajšie	4 roky
AD2, AN2	pod prístreškom	4roky

III: Lehoty revízií el. zariadenia a zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny - bleskozvodu podľa druhu objektu a zariadenia podľa normy STN EN 62305.

Druh objektu a zariadenia	Revízia
Hladina ochrany I a II	2
Hladina ochrany III a IV	4
Objekt s priestorom s nebezpečenstvom výbuchu	1

IV. Lehoty revízií elektrických spotrebičov podľa normy STN 33 1610

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa spôsobu používania.

Skupina A	Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu užívateľovi.
Skupina B	Spotrebiče používané vo vonkajšom priestore (na stavbách, v záhradách).
Skupina C	Spotrebiče používané pri priemyselnej a remeselnej činnosti vo vnútorných priestoroch.
Skupina D	Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, hotely, kluby, atď.).
Skupina E	Spotrebiče používané pri administratívnej činnosti.

Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa typu.

Držané v ruke	Prenosné spotrebiče určené na to, aby boli behom normálneho používania držané v ruke.
Prenosné	Spotrebiče, ktorými sa pri práci manipuluje alebo iné než pripevnené spotrebiče o hmotnosti menšej než 18 kg.
Neprenosné	Spotrebiče, ktoré nie sú prenosné alebo spotrebiče, ktoré sú pripevnené.
Pripevnené	Spotrebiče, ktoré sú určené na používanie, keď sú pripevnené k podložke alebo iným spôsobom zaistené na určitom mieste.

Lehoty

Skupina	Držané v ruke		Prenosné		Neprenosné a pripevnené	
	kontrola	revízia	kontrola	revízia	kontrola	revízia
A	Vždy pred vydaním užívateľovi					
B	pred použitím	1 x za 3 mesiace	pred použitím	1 x za 3 mesiace	pred použitím	1 x za 6 mesiacov
C	pred použitím	1 x za 6 mesiacov	pred použitím	1 x za 12 mesiacov	pred použitím	podľa STN 331500
D	1 x za týždeň	1 x za 12 mesiacov	1 x za mesiac	1 x za 12 mesiacov	1 x za 3 mesiace	podľa STN 331500
E	1 x za mesiac	1 x za 12 mesiacov	1 x za 6 mesiacov	1 x za 24 mesiacov	1 x za 12 mesiacov	podľa STN 331500

V. Lehoty revízií elektrického ručného náradia podľa normy STN 33 1600

Rozdelenie elektrického náradia podľa spôsobu používania

Skupina A	S náradím sa pracuje len občas (do 100 prevádzkových hodín ročne).
Skupina B	S náradím sa pracuje často a krátko (100 až 250 prevádzkových hodín ročne).
Skupina C	S náradím sa pracuje často a dlhšie (nad 250 prevádzkových hodín ročne).

Lehoty

Skupina	Trieda ochrany	Revízia
A	I	6 mesiacov
	II a III	12 mesiacov
B	I	3 mesiacov
	II a III	6 mesiacov
C	I	2 mesiacov
	II a III	3 mesiacov